



Institut Français  
Textile - Habillement

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° LYC 667 L**

et annexes de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** TISSAGE & ENDUCTION SERGE FERRARI  
ZONE INDUSTRIELLE BP 54  
38352 LA TOUR DU PIN

**MARQUE COMMERCIALE :** PRECONTRAIT 251

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu polyester enduit de PVC ignifuge dans la masse sur les 2 faces  
( 41% de polyester armure - 59% de PVC ignifuge repartit sur les  
deux faces)  
Masse surfacique nominale : 270 (+/-5%) g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.25(+/-10%) mm  
Coloris blanc

**RAPPORT D'ESSAI :** N° LYC 667 du 25 mars 2003

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 25 mars 2003

Directeur ou son représentant  
Jacques – Hervé LEVY



ACCREDITATION  
N° 1-0101\*  
PORTÉE  
COMMUNIQUEE  
SUR DEMANDE

Délégation LYON  
Avenue Guy de Collongue - 69134 ÉCULLY CEDEX  
Tél. (33) 04 72 86 16 00 - Fax (33) 04 78 43 39 66

Siège Social : Avenue Guy de Collongue - 69134 ÉCULLY CEDEX - [www.ifth.org](http://www.ifth.org)

SIRET 433 430 832 00017 - NAF 731 Z - TVA : FR 39433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRÊTÉ DU 14 AVRIL 2000)